



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. S7360

Bern, 19. Mai 2026

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Wasserversorgung

Name	Gemeindeversorgung Eggiwil
Hauptverantwortlich	Fritz Schär, Gemeinderat
Gemeinde	Eggiwil

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
Datum der Probenerhebung	12. Mai 2026
Eingang der Probe im Labor	12. Mai 2026
Untersucht am	12. Mai 2026 - 18. Mai 2026

Probe Nr. 194641: Eggiwil / 11035, Verteilnetz Eggiwil, Gemeindehaus, Beisatzgasse 483a, lfd. Dorfbrunnen

Temperatur bei Erhebung	11.0 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	12.05.2026

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüfte Probe.
2. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische Routineprobe. Gebühren für Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wünschen.
3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.

Für den Bericht verantwortlich:	Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat rudolf.robbi@be.ch
---------------------------------	---